

Соломаха

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2024 г.
пгт. Змиевка

№ 1494

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Свердловский» по приведению качества питьевой воды в Свердловском районе Орловской области в соответствие с установленными требованиями на 2026 — 2037 годы


В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Свердловский» по приведению качества питьевой воды в Свердловском районе Орловской области в соответствие с установленными требованиями на 2026 — 2037 годы, согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству администрации Свердловский района (М.А. Соломаха) разместить техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Свердловский» по приведению качества питьевой воды в Свердловском районе Орловской области в соответствие с установленными требованиями на 2026 — 2037 годы на официальном сайте администрации Свердловского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Свердловского района А.Ю. Волкова.

Глава Свердловского района



В.А. Рожков

Приложение
к постановлению администрации
Свердловского района
от «05» декабря 2024 года №1494

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП «СВЕРДЛОВСКИЙ» ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИЕ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
НА 2026-2037 ГОДЫ**

1	Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа МУП «Свердловский» по приведению качества питьевой воды в Свердловском районе Орловской области в соответствии с установленными требованиями на 2026 — 2037 годы (далее по тексту соответственно — Инвестиционная программа)
2	Основание для разработки инвестиционной программы:	Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы); Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Градостроительный кодекс Российской Федерации; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года №162/ пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких

		показателей»;
3	Заказчик	Администрация Свердловского района Орловской области.
	Разработчик	МУП «Свердловский»
4	Цель разработки инвестиционной программы	4.1. Повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения населенных пунктов: пгт. Змиевка, пос. Морозовский, д. Котовка, д. Нахлестово. 4.2. стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»; 4.3. строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 4.4. повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению; 4.5. удовлетворение потребностей в водоснабжении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов; 4.6. улучшение экологической и санитарной обстановки.
5	Задачи инвестиционной программы	5.1. Разработка мероприятий, направленных на модернизацию существующих объектов холодного водоснабжения; 5.2. определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий 5.3 привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ.
6	Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы	Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
7	Основные условия разработки инвестиционной программы	Обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения после установления экономически-обоснованных тарифов и тарифов на подключение к указанным коммунальным инфраструктурам
8	Сроки разработки инвестиционной программы	В течение 60 дней, с даты утверждения настоящего Технического задания.

9	Срок реализации инвестиционной программы	2026-2037 годы.
10	Обоснование возможности технической реализации	Наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами.
11	Объем и источники финансирования	Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки). Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Источниками финансирования могут быть: - собственные средства Муниципального унитарного предприятия «Свердловский»; - финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления); - финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ. Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий. Выполнить расчет надбавок к тарифам (при необходимости). В случае необходимости проведения расчета надбавок к тарифам, расчет необходимых финансовых потребностей и источников финансирования необходимо согласовать с Департаментом регулирования цен и тарифов Орловской области.
12	Требования к инвестиционной программе	Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и

		водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и настоящему техническому заданию. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2026 по 2037 годы в соответствии с документами территориального планирования, комплексным развитием систем коммунальной инфраструктуры, схемы водоснабжения и водоотведения пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области, схемы водоснабжения и водоотведения Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения МУП «Свердловский» предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074 "Питьевая вода", утвержденные нормы ПДК и требования СП.
13	Структура инвестиционной программы	Инвестиционная программа должна содержать: 13.1 паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: - наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; - наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; -наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; - наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

		13.2. целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; 13.3. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия; 13.4. сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию; 13.5. сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. 13.6. оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; 13.7. предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы; 13.8. в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.
14	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизован-	В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию.

	ных систем водоснабжения для выполнения инвестиционной программы	
15	Целевые индикаторы и показатели инвестиционной программы	Целевые индикаторы— показатели качества предоставляемых услуг водоснабжения. Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям: - по цветности не более 20; - по мутности не более 1,5 мг / дм³; - по железу не более 0,3 мг / дм³; - по жесткости не более 7 мг-экв/дм³.

Приложение 1
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы МУП «Свердловский»
по приведению качества питьевой воды в
Свердловском районе Орловской области в соответствие
с установленными требованиями на 2026 — 2037 годы

**Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту
объектов водоснабжения, подлежащих включению в инвестиционную программу**

Пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области:

1. Подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения (2026 – 2028 годы).
2. Разработка проектно- сметной документации на строительство станций обезжелезивания воды для водопроводных скважин пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области 1-ая очередь (на 2 скважины ул. Кирова 71, ул. Кирова 44 – 2026 год).
3. Строительство станций обезжелезивания воды для водопроводных скважин пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области 1-ая очередь (на 2 скважины ул. Кирова 71, ул. Кирова 44 – 2027 год).
4. Разработка проектно - сметной документации на строительство станций обезжелезивания воды для водопроводных скважин пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области 2-ая очередь (на 2 скважины ул. Чкалова, ул. Лескова – 2028 год).
5. Строительство станций обезжелезивания воды для водопроводных скважин пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области 2-ая очередь (на 2 скважины ул. Чкалова, ул. Лескова – 2029 год).
6. Разработка проектно - сметной документации на строительство станций обезжелезивания воды для водопроводных скважин пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области 3-ая очередь

(на 2 скважины ул. Степанова, ул. Дзержинского – 2030 год).

7. Строительство станций обезжелезивания воды для водопроводных скважин пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области 3-ая очередь (на 2 скважины ул. Степанова, ул. Дзержинского – 2031 год).
8. Разработка проектно - сметной документации на строительство станций обезжелезивания воды для водопроводных скважин пос. Морозовский Свердловского района Орловской области (на 2 скважины – 2032 год).
9. Строительство станций обезжелезивания воды для водопроводных скважин пос. Морозовский Свердловского района Орловской области (на 2 скважины – 2033 год).
10. Разработка проектно - сметной документации на строительство станций обезжелезивания воды для водопроводных скважин д. Котовка Свердловского района Орловской области (на 2 скважины – 2034 год).
11. Строительство станций обезжелезивания воды для водопроводных скважин д. Котовка Свердловского района Орловской области (на 2 скважины – 2035 год).
12. Разработка проектно - сметной документации на строительство станции обезжелезивания воды для водопроводной скважины д. Нахлестово Свердловского района Орловской области (на 1 скважину – 2036 год).
13. Строительство станции обезжелезивания воды для водопроводной скважины д. Нахлестово Свердловского района Орловской области (на 1 скважину – 2037 год).

Приложение 2

к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы МУП «Свердловский»
по приведению качества питьевой воды в
Свердловском районе Орловской области в соответствие
с установленными требованиями на 2026 — 2037 годы

**Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения	Ед.измере ния	2037 год
1	2	3	4
Холодное водоснабжение			
1	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1
3	Показатели энергетической эффективности		
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	1,159

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы является повышение безопасности для проживающего на территории пгт. Змиевка Свердловского района Орловской области населения за счет доведения качества подаваемой через централизованные сети водоснабжения питьевой воды до требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- обеспечение надежной эксплуатации объектов водоснабжения.