



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 57.01.04.000.Т.000489.12.24 ОТ 19.12.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект зоны санитарной охраны действующих водозаборных скважин: ГVK 54203194 в с.Плоское Свердловского района Орловской области, ГVK 54203215 в с.Никольское Свердловского района Орловской области, ГVK 54203318 в с.Никольское Свердловского района Орловской области, ГVK 54205437 в д. Давыдово Свердловского района Орловской области, ГVK 54205438 в д.Разбегаевка Свердловского района Орловской области, ГVK 54205439 в п.Морозовский Свердловского района Орловской области, ГVK ГVK 54205440 в с.Никольское Свердловского района Орловской области, ГVK 54205441 в д.Хотетово Свердловского района Орловской области ГVK 54205442 в с.Борисоглебское Свердловского района Орловской области

Общество с ограниченной ответственностью " ЭКОС": 302040, Орловская область, г.Орел, ул. Максима Горького, д.45, оф.27 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 2.1.5.1059-01 " Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения", СанПиН 2.1.3684-21 " Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 2954-АЭ от 16.12.2024г, выданное Органом инспекции ООО " Альянск-Эксперт": Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, офис 704, 6 этаж



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2435157



Номер листа: 1



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 57.01.04.000.Т.000489.12.24 ОТ 19.12.2024 г.

Проект зоны санитарной охраны действующих водозаборных скважин: Свердловского района Орловской области

Проект зоны санитарной охраны действующих водозаборных скважин: ГVK 54203194 в с.Плоское Свердловского района Орловской области, ГVK 54203215 в с.Никольское Свердловского района Орловской области, ГVK 54203318 в с.Никольское Свердловского района Орловской области, ГVK 54205437 в д. Давыдово Свердловского района Орловской области, ГVK 54205438 в д.Разбегаевка Свердловского района Орловской области, ГVK 54205439 в п.Морозовский Свердловского района Орловской области, ГVK 54205440 в с.Никольское Свердловского района Орловской области, ГVK 54205441 в д.Хотетово Свердловского района Орловской области, ГVK 54205442 в с.Борисоглебское Свердловского района Орловской области

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГVK 54203194 устанавливается: с севера - 22м; с северо-востока - 16м; с востока - 12м; с юго-востока - 11м; с юга - 8м; с юго-запада - 10м; с запада - 8м; с северо-запада - 12м; второго пояса - радиусом 30,7м; третьего пояса - радиусом 217м.

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГVK 54203215 устанавливается: с севера - 7м; с северо-востока - 7м; с востока - 7м; с юго-востока - 13м; с юга - 12м; с юго-запада - 8м; с запада - 8м; с северо-запада - 7м; второго пояса - радиусом 23,2м; третьего пояса - радиусом 164,3м.

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГVK 54203318 устанавливается: с севера - 8м; с северо-востока - 8м; с востока - 10м; с юго-востока - 10м; с юга - 10м; с юго-запада - 10м; с запада - 8м; с северо-запада - 7м; второго пояса - радиусом 26 м; третьего пояса - радиусом 183м.

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГVK 54205437 устанавливается: с севера - 28м; с северо-востока - 30м; с востока - 22м; с юго-востока - 25м; с юга - 30м; с юго-запада - 30м, с запада - 30м; с северо-запада - 30м; второго пояса - радиусом 38,2м; третьего пояса - радиусом 270,3м.

Размер зоны санитарной охраны первого пояса для скважины ГVK 54205438 устанавливается: с севера - 24м; с северо-востока - 30м, с востока - 30м, с юго-востока - 30м, с юга - 30м, с юго-запада - 30м, с запада - 30м, с северо-запада - 26м; второго пояса - радиусом 36,3м; третьего пояса - радиусом 257м.

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГVK 54205439 устанавливается радиусом 30м от скважины; второго пояса - радиусом 23м; третьего пояса - радиусом 162,4м.

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГVK 54205440 устанавливается: с севера - 26м, с северо-востока - 30м, востока - 30м, юго-востока - 30м, юга - 30м, юго-запада - 30м, запада - 30м, с северо-запада - 30м; второго пояса - радиусом 41м; третьего пояса - радиусом 289,2м.

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГVK 54205441 устанавливается: с севера - 27м; с северо-востока - 28м; с востока - 21м, с юго-востока - 30м, с юга - 30м, с юго-запада - 30м, с запада - 30м, северо-запада - 30м; второго пояса - радиусом 33,8м; третьего пояса - радиусом 239,2м.

Размер зоны санитарной охраны первого пояса скважины ГVK 54205442 устанавливается радиусом 30м от скважины; второго пояса - радиусом 38,7м; третьего пояса - радиусом 273,7м.

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны подземного водоисточника согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Ограничения по первому поясу ЗСО:

1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0450029

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области

57.01.04.000.Т.000489.12.24

19.12.2024 г.

Проект зоны санитарной охраны действующих водозаборных скважин: Свердловского района Орловской области

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов, удобрений.

Ограничения по второму поясу ЗСО:

- 1) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
- 2) запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- 3) не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ограничения по третьему поясу ЗСО:

- 1) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
- 2) запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

